

天能水泥 2022 年下半年废水环保监测数据

监测点	流量(m ³ /h)	生产负荷%	监测项目	版本号	频次	开始日期	截止日期	采样日期	监测结果
废水监测 点	4.4	90	总磷（以 P 计）	V2021040101	1/1 半年	2022/7/1	2022/12/31	2022/7/15	3.72 mg/L
	4.4	90	化学需氧量	V2021040101	1/1 半年	2022/7/1	2022/12/31	2022/7/15	80 mg/L
	4.4	90	石油类	V2021040101	1/1 半年	2022/7/1	2022/12/31	2022/7/15	<0.06 mg/L
	4.4	90	氨氮（NH ₃ -N）	V2021040101	1/1 半年	2022/7/1	2022/12/31	2022/7/15	17.8 mg/L
	4.4	90	悬浮物	V2021040101	1/1 半年	2022/7/1	2022/12/31	2022/7/15	5 mg/L
	4.4	90	氟化物（以 F 计）	V2021040101	1/1 半年	2022/7/1	2022/12/31	2022/7/15	0.25 mg/L
	4.4	90	pH 值	V2021040101	1/1 半年	2022/7/1	2022/12/31	2022/7/15	7.5 无量纲
	4.4	90	五日生化需氧量	V2021040101	1/1 半年	2022/7/1	2022/12/31	2022/7/15	29.1 mg/L
	4.4	90	水温	V2021040101	1/1 半年	2022/7/1	2022/12/31	2022/7/15	24 °C